



TERVISEKAITSEINSPEKTSIOON
HEALTH PROTECTION INSPECTORATE

Usaldusühing
TALVIKE
Registrikood 10058974

AS OÜ TALVIKE KÜTTE- ja KÜLMETUSSEADMEID | 10058974

Akadeemia tee 27
12816 Tallinn

Nõusolek toodete müügiks Eestis

Tervisekaitseinspektsioon on registreerinud ja annab nõusoleku Saksa firma AGUATHERM poolt valmistatud järgmiste joogiveetorude kasutamiseks ja müügiks Eestis veevõrkude ehitamisel elamutes ning ühiskondlikes hoonetes:

Nr.	Nimetus	Materjal	Kasutusala	Registreerimise nr. ja kuupäev
1.	Fusiotherm toru SDR 11 (PN 10)	Polüpropüleen PP-R 80	Külmaveetorustik	665 24.07.2001.a
2.	Fusiotherm toru SDR 7,4 (PN 16)	Polüpropüleen PP-R 80	Külma- ja kuumaveetorustik kuni 60°C	665 24.07.2001.a
3.	Fusiotherm toru SDR 6 (PN 10)	Polüpropüleen PP-R 80	Külma- ja kuumaveetorustik kuni 65°C	665 24.07.2001.a
4.	Fusiotherm-faser komposiit toru SDR 6 kiulise sisekihiga	Polüpropüleen PP-R 80 integreeritud kiulise sisekihiga	Külma- ja kuumaveetorustik	665 24.07.2001.a
5.	Fusiotherm-faser komposiit toru SDR 7,4 kiulise sisekihiga	Polüpropüleen PP-R 80 integreeritud kiulise sisekihiga	Külma- ja kuumaveetorustik	665 24.07.2001.a
6.	Fusiotherm-faser komposiit toru SDR 7,4 kiulise sisekihiga ja UV kaitsekihiga	Polüpropüleen PP-R 80 integreeritud kiulise sisekihiga	Külma- ja kuumaveetorustik	665 24.07.2001.a
7.	Fusiotherm-stabi komposiit toru SDR 7 alumiiniumi väliskihiga	Polüpropüleen PP-R 80 alumiiniumi väliskihiga	Külma- ja kuumaveetorustik	665 24.07.2001.a
8.	Fusiotherm-stabi komposiit toru PN20 alumiiniumi väliskihiga	Polüpropüleen PP-R 80 alumiiniumi väliskihiga	Külma- ja kuumaveetorustik	665 24.07.2001.a
9.	Ühendusdetailid PN10, PN 16, PN20, Stabi, Faser torudele	Polüpropüleen PP-R 80	Külma- ja kuumaveetorustik	665 24.07.2001.a

Heino Lutsoja
Peadirektori asetäitja



M. Karro 656 7638

Registrikood 70002940
Paldiski mnt 81
10617 Tallinn
ESTONIA

tel +372 656 7700
faks +372 656 7706
+372 656 7702
e-post kesk@tki.estnet.ee

arvelduskonto 10052003671005
Eesti Ühispank
kood 401

004516



TERVISEKAITSEINSPEKTSIOON
HEALTH PROTECTION INSPECTORATE

Usaldusühing
TALVIKE
Registrikood 10058974


AS C7 2007 nr. 45-1/1491

Akadeemia tee 27
12816 Tallinn

Nõusolek toodete müügiks Eestis

Tervisekaitseinspeksioon on registreerinud ja annab nõusoleku Saksa firma AGUATHERM poolt valmistatud järgmiste joogiveetorude kasutamiseks ja müügiks Eestis veevõrkude ehitamisel elamutes ning ühiskondlikes hoonetes:

Nr.	Nimetus	Materjal	Kasutusala	Registreerimise nr. ja kuupäev
1.	Fusiotherm toru SDR 11 (PN 10)	Polüpropüleen PP-R 80	Külmaveetorustik	665 24.07.2001.a
2.	Fusiotherm toru SDR 7,4 (PN 16)	Polüpropüleen PP-R 80	Külma- ja kuumaveetorustik kuni 60°C	665 24.07.2001.a
3.	Fusiotherm toru SDR 6 (PN 10)	Polüpropüleen PP-R 80	Külma- ja kuumaveetorustik kuni 65°C	665 24.07.2001.a
4.	Fusiotherm-faser komposiit toru SDR 6 kiulise sisekihiga	Polüpropüleen PP-R 80 integreeritud kiulise sisekihiga	Külma- ja kuumaveetorustik	665 24.07.2001.a
5.	Fusiotherm-faser komposiit toru SDR 7,4 kiulise sisekihiga	Polüpropüleen PP-R 80 integreeritud kiulise sisekihiga	Külma- ja kuumaveetorustik	665 24.07.2001.a
6.	Fusiotherm-faser komposiit toru SDR 7,4 kiulise sisekihiga ja UV kaitsekihiga	Polüpropüleen PP-R 80 integreeritud kiulise sisekihiga	Külma- ja kuumaveetorustik	665 24.07.2001.a
7.	Fusiotherm-stabi komposiit toru SDR 7 alumiiniumi väliskihiga	Polüpropüleen PP-R 80 alumiiniumi väliskihiga	Külma- ja kuumaveetorustik	665 24.07.2001.a
8.	Fusiotherm-stabi komposiit toru PN20 alumiiniumi väliskihiga	Polüpropüleen PP-R 80 alumiiniumi väliskihiga	Külma- ja kuumaveetorustik	665 24.07.2001.a
9.	Ühendusdetailid PN10, PN 16, PN20, Stabi, Faser torudele	Polüpropüleen PP-R 80	Külma- ja kuumaveetorustik	665 24.07.2001.a


Heino Lutsoja
Peadirektori asetäitja



M. Karro 656 7638

Registrikood 70002940
Paldiski mnt 81
10617 Tallinn
ESTONIA

tel +372 656 7700
faks +372 656 7706
+372 656 7702
e-post kesk@tki.estnet.ee

arvelduskonto 10052003671005
Eesti Ühispank
kood 401

004516



TERVISEKAITSEINSPEKTSIOON
HEALTH PROTECTION INSPECTORATE

Usaldusühing
TALVIKE
Registrikood 10058974

25.07.2001 nr 48-1/491

Akadeemia tee 27
12816 Tallinn

Nõusolek toodete müügiks Eestis

Tervisekaitseinspeksioon on registreerinud ja annab nõusoleku Saksa firma AGUATHERM poolt valmistatud järgmiste joogiveetorude kasutamiseks ja müügiks Eestis veevõrkude ehitamisel elamutes ning ühiskondlikes hoonetes:

Nr.	Nimetus	Materjal	Kasutusala	Registreerimise nr. ja kuupäev
1.	Fusiotherm toru SDR 11 (PN 10)	Polüpropüleen PP-R 80	Külmaveetorustik	665 24.07.2001.a
2.	Fusiotherm toru SDR 7,4 (PN 16)	Polüpropüleen PP-R 80	Külma- ja kuumaveetorustik kuni 60°C	665 24.07.2001.a
3.	Fusiotherm toru SDR 6 (PN 10)	Polüpropüleen PP-R 80	Külma- ja kuumaveetorustik kuni 65°C	665 24.07.2001.a
4.	Fusiotherm-faser komposiit toru SDR 6 kiulise sisekihiga	Polüpropüleen PP-R 80 integreeritud kiulise sisekihiga	Külma- ja kuumaveetorustik	665 24.07.2001.a
5.	Fusiotherm-faser komposiit toru SDR 7,4 kiulise sisekihiga	Polüpropüleen PP-R 80 integreeritud kiulise sisekihiga	Külma- ja kuumaveetorustik	665 24.07.2001.a
6.	Fusiotherm-faser komposiit toru SDR 7,4 kiulise sisekihiga ja UV kaitsekihiga	Polüpropüleen PP-R 80 integreeritud kiulise sisekihiga	Külma- ja kuumaveetorustik	665 24.07.2001.a
7.	Fusiotherm-stabi komposiit toru SDR 7 alumiiniumi väliskihiga	Polüpropüleen PP-R 80 alumiiniumi väliskihiga	Külma- ja kuumaveetorustik	665 24.07.2001.a
8.	Fusiotherm-stabi komposiit toru PN20 alumiiniumi väliskihiga	Polüpropüleen PP-R 80 alumiiniumi väliskihiga	Külma- ja kuumaveetorustik	665 24.07.2001.a
9.	Ühendusdetailid PN10, PN 16, PN20, Stabi, Faser torudele	Polüpropüleen PP-R 80	Külma- ja kuumaveetorustik	665 24.07.2001.a

Heino Lutsoja
Peadirektori asetäitja



M. Karro 656 7638

Registrikood 70002940
Paldiski mnt 81
10617 Tallinn
ESTONIA

tel +372 656 7700
faks +372 656 7706
+372 656 7702
e-post kesk@tki.estnet.ee

arvelduskonto 10052003671005
Eesti Ühispank
kood 401

004516